ДСНС України
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Харківській області)

Харківське районне управління
цивільного захисту та превентивної діяльності № 3

вул. Полтавський шлях, 50, м. Харків, 61052, тел.: (057) 712 00 83
https://kh.dsns.gov.ua E-mail: xpy3@dsns.gov.ua

Акт
обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

від ***01 серпня 2026 року*** ***№ 1636***
(дата складення акта)

складений за результатами проведення ***позапланового*** обстеження об'єкта фонду захисних
(комплексного, контрольного, позапланового)
споруд цивільного захисту (далі — об'єкт фонду): ***найпростіше укриття***
(сховище/протирадіаційне укриття / споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища/
споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття/
первинне (мобільне) укриття / найпростіше укриття)

№ -_____.
(обліковий номер захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення)

Місцезнаходження об'єкта фонду: ***м. Харків, пров. Отакара Яроша, 8***

Форма власності об'єкта фонду: ***державна***
(державна/комунальна/приватна)

Балансоутримувач об'єкта фонду: ***ВСП «ХТЕФК ДТЕУ», код згідно ЄДРПОУ 33297933, за адресою: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 8, телефон +38 (057) 340-45-87 , E-mail: htek@knute.edu.ua***
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я,по батькові(за наявності) фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта*, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), номер телефону та адреса електронної пошти, а також найменування органу державної влади, до сфери управління якого віднесено об'єкт фонду (за наявності)) * Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону.

Опис
фактичного стану об'єкта фонду

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)			
1	2	3			
1.	Технічний стан	не визначався	нормальний	задовільний	непридатний до нормальної експлуатації
		☑	☒	☒	☒
2.	Санітарний стан	задовільний			незадовільний
		☑			☒
3.	Кількість входів/виходів	основних (кількість)			аварійних (кількість)
		2			0
4.	Стан входів/виходів	усі захищені від опадів	усі справні	усі не захаращені	наявні визначені Вимогами таблички та вказівники
		☑	☑	☑	☑

5.	Наявність та стан елементів захисту дверних прорізів	наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) двері або ворота		наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) ставні			наявні захисні екрани	відсутні засоби	
		☒		☒			☒	☑	
6.	Наявність та стан елементів захисту віконних прорізів	захищено шляхом закладення		наявні та справні усі захисні віконниці		віконні прорізи відсутні		не захищено	
		☑		☒		☒		☒	
7.	Наявність противибухових пристроїв	усі обслуговуються	усі наявні	усі справні	несправні	не передбачено		відсутні	
		☒	☒	☒	☒	☑		☒	
8.	Система опалення (засоби обігріву)	справне центральне		справне індивідуальне			інші засоби	відсутнє	
		☑		☒			☑	☒	
9.	Система централізованого електроживлення	справна	придатне заземлення електрообладнання			усе електрообладнання наявне та справне		не справна	
		☑	☒			☒		☒	
10.	Наявність резервних джерел живлення	наявна дизельна електростанція	наявний інший засіб генерації			наявний розрахунковий запас пально-мастильних матеріалів		наявне інше джерело	
		☑	☒			☒		☒	
11.	Стан системи освітлення	справна та укомплектована		не справна та/або не укомплектована повністю			наявні альтернативні засоби освітлення		
		☑		☒			☑		
12.	Система вентиляції	справна припливна примусова	справна витяжна примусова	справна припливна природна		справна витяжна природна		не передбачена проектом	
		☒	☒	☑		☑		☒	
13.	Системи фільтровентиляції та регенерації	справна, укомплектована та обслуговується		усі фільтри та/або регенеративні патрони наявні та придатні		електроручні вентилятори справні		відсутні за проектом	
		☒		☒		☒		☑	
14.	Система каналізації	справна централізована	справна, у вигрібну яму		наявні ємності для нечистот або пудр-клозети		наявні та справні санітарні прилади		несправна або відсутні санітарні прилади
		☑	☒		☒		☑		☒
15.	Система водопостачання	справна централізована	справна від свердловини			справна від резервуарів (баків)		відсутня	
		☑	☒			☒		☒	
16.	Наявні засоби зв'язку, передачі інформації	справна бездротова точка доступу (Wi-Fi)	справна провідна точка доступу	справна автоматична телефонна станція		справні засоби радіозв'язку		відсутні	
		☑	☑	☒		☒		☒	
17.	Стан обвалування	не передбачено проектом		передбачено та відповідає проекту			не відповідає проекту		
		☑		☒			☒		

18.	Стан гідроізоляції (за зовнішніми ознаками)	без ознак порушень	підтоплюється ґрунтовими водами або затоплена	підтоплюється поверхневими водами
		☑	☒	☒
19.	Доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	забезпечено у повному обсязі	забезпечено лише доступність до приміщень об'єкта фонду	не забезпечено
		☒	☒	☑
20.	Основне функціональне призначення або для яких потреб використовується	Підвальне приміщення, найпростіше укриття		

Примітка:відповідь «так» позначається символом ☑, відповідь «ні» позначається символом ☒.

Строк проведення обстеження об'єкта фонду:

Початок					Завершення				
01	*08*	*2026*	*12*	*00*	*01*	*08*	*2026*	*16*	*30*
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про результати останнього обстеження об'єкта фонду:

Комплексне	Контрольне	Позапланове
☒ не було	☒ не було	☑ не було
Акт обстеження від 29.06.2026 № 1295 його Вимоги: ☐ виконано; ☑ не виконано ☐ було	Акт обстеження від 23.06.2025 № 352 його Вимоги: ☐ виконано; ☑ не виконано ☐ було	☐ було Акт обстеження від ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ №☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ його Вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

Особи,які беруть участь у проведенні обстеження об'єкта фонду:

посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:

Головний інспектор відділу № 1
Харківського районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності № 3
ГУ ДСНС України у Харківській області
майор служби цивільного захисту — *Олександр САЧЕНКО*
(найменування посади, звання) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

керівник балансоутримувача об'єкта фонду або уповноважена ним особа:
Завідувач навчально-методичного кабінету
ВСП «ХТЕФК ДТЕУ» — *Олександр ТИМОШЕНКО*
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

представники органів державної влади та
органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Начальник відділу організації заходів
Управління цивільного захисту
Департаменту надзвичайних ситуацій
Харківської міської ради — *Віктор ШИРОКИЙ*
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Старший ДОП ВП ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області
(найменування посади)

Володимир КРУТОВ
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Процес обстеження об'єкта фонду(його окремої дії)фіксувався:

☐ балансоутримувачем об'єкта фонду	☐ засобами аудіотехніки ☐ засобами фототехніки ☐ засобами відеотехніки
☑ посадовою особою ДСНС/територіального органу ДСНС	☐ засобами аудіотехніки ☐ засобами фототехніки ☐ засобами відеотехніки

Перелік
питань щодо проведення обстеження об'єкта фонду

№ з/п	Питання щодо дотримання балансоутримувачем об'єкта фонду Вимоги законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		так, Вимоги дотримуються	ні,Вимоги не дотримуються	питання не розглядалося	
1	2	3	4	5	6
1.	Об'єкт фонду у разі приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період приведено у готовність.	☑	☒	☒	Абзац перший частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
2.	Цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення забезпечено.	☑	☒	☒	Абзац п'ятий частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
3.	Перебування у постійній готовності окремих категорій захисних споруд цивільного захисту забезпечено.	☒	☒	☑	Частина тринадцята статті 32 КЦЗУ
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб дотримано.	☒	☒	☑	Частина десята статті 32 КЦЗУ, Порядок використання
5.	Порядок реконструкції захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення дотримано.	☒	☒	☑	Абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий пункту 28 Порядку створення

6.	Порядок використання неготової захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період дотримано.	☒	☒	☑	Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 28 Порядку створення
7.	Відповідність функціонального призначення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення у матеріалах технічної інвентаризації забезпечено.	☒	☒	☑	Частина одинадцята статті 32 КЦЗУ, пункт 25 Порядку створення,пункти 20 , 21 Порядку інвентаризації
8.	Щоквартальні огляди з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення об'єктів фонду, їх загальної готовності до використання за призначенням, а також огляди після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду, проводяться.	☑	☒	☒	Абзац дванадцятий частини п'ятнадцятої статті 32 КЦЗУ
9.	Під час утримання та експлуатації об'єктів фонду погіршення їх захисних та технічних властивостей не допущено.	☑	☒	☒	Пункт 9 Порядку створення
10.	Вимоги щодо розміщення первинного (мобільного) укриття не порушено.	☒	☒	☑	Пункт 8 Порядку створення
11.	Наявність та належне оформлення документів обліку забезпечено.	☑	☒	☒	Пункти 16, 20 - 22 Порядку створення
12.	Формування цивільного захисту з обслуговування захисної споруди цивільного захисту створено або відповідальну особу за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду призначено.	☒	☒	☑	Абзац дев'ятий пункту 3^1Порядку створення
13.	Наявність комплекту проектної документації захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, за якою її збудовано забезпечено.	☒	☒	☑	Пункт10 Порядку створення,стаття 28 Закону України «Про архітектурну діяльність»
14.	Належні умови для перебування осіб, що підлягають укриттю в об'єкті фонду,справність комплектуючих (обладнання), належний технічний стан забезпечено.	☒	☑	☒	Вимоги

Перелік
нормативно-правових актів, відповідно до яких проведено обстеження

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	Дата і номер	
1	2	3	4
1.	Закон України «Про архітектурну діяльність»	20 травня 1999 року № 687-XIV	—

2.	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року №5403-VI	—
3.	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок створення)	10 березня 2017 року №138	—
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок використання)	10 березня 2017 року №138	—
5.	Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок інвентаризації)	12 травня 2023 року №488	—
6.	Вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України (Вимоги)	09 липня 2018 року №579	30 липня 2018 року№879/32331

Опис
виявлених порушень Вимоги законодавства

За результатами обстеження об'єкта фонду встановлено:

☒ відсутність порушень Вимоги законодавства;

☑ наявність порушень Вимоги законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства,які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис виявлених порушень
1	2	3
1.	Входи до об'єктів фонду мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність. пункт 6 розділу II Вимоги.	Входи до найпростішого укриття не забезпечують вільний доступ усередину приміщень, достатню (нормативну) пропускну спроможність та можливість користування ним особам з інвалідністю та іншим маломобільним групами населення.
2.	НУ, крім тих, що розміщені в підземних переходах між станціями або тунелях, облаштовуються: примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією в закритих приміщеннях НУ, які є об'єктами з масовим перебуванням людей. пункт 2 розділу IV Вимоги.	Найпростіше укриття не облаштоване примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією.

За результатами обстеження об'єкта фонду прийнято рішення, що зазначені порушення необхідно усунути до _____.

З урахуванням Вимоги глави 2 розділу V Вимоги об'єкт фонду визнано ***рекомендованим до укриття /готовим до використання за призначенням.***
(готовим/обмежено готовим/неготовим)

Причини неможливості обстеження об'єкта фонду

☐ недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС(її територіального органу) до проведення обстеження об'єкта фонду;
☐ об'єкт,на якому розміщено об'єкт фонду, не експлуатується;
☐ об'єкт фонду перебуває у зруйнованому стані;
☐ інші причини.

_____
(описуються причини не здійснення обстеження об'єкта фонду)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Пояснення балансоутримувача об'єкта фонду або уповноваженої ним особи (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення: _____
(складається за необхідністю балансоутримувачем

_____
та може містити такі пропозиції: передати до комунальної або державної форми власності; провести

_____
реконструкцію зі зміною технічних та/або захисних характеристик (вказується яких саме); забезпечити

_____
використання сховища у режимі протирадіаційного укриття; забезпечити використання неготової захисної

_____
споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів

_____
ураження до приведення у готовність (лише в особливий період); виключити із фонду захисних споруд

_____
цивільного захисту)

Посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:

Головний інспектор відділу № 1
Харківського районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності № 3
ГУ ДСНС України у Харківській області
майор служби цивільного захисту *Олександр САЧЕНКО*
(найменування посади, звання) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Завідувач навчально-методичного кабінету
ВСП «ХТЕФК ДТЕУ» *Олександр ТИМОШЕНКО*
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Начальник відділу організації заходів
Управління цивільного захисту
Департаменту надзвичайних ситуацій
Харківської міської ради *Віктор ШИРОКИЙ*
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Старший ДОП ВП ХРУП №3 ГУ Національної поліції
в Харківській області *Володимир КРУТОВ*
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього Акта на *8* сторінках отримано *01.08.2026:*

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Завідувач навчально-методичного кабінету
ВСП «ХТЕФК ДТЕУ» *Олександр ТИМОШЕНКО*
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову в отриманні балансоутримувачем об'єкта фонду або уповноваженою ним особою примірника цього акту _____.

Цей Акт може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів з дня його доведення до відома балансоутримувача або уповноваженої ним особи до *Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-А.*
(зазначається найменування та місцезнаходження адміністративного органу
_____
вищого рівня, який є суб'єктом розгляду скарги)
у порядку, визначеному Законом України «Про адміністративну процедуру», та до *Харківського окружного адміністративного суду, 61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6.*
(зазначається вид суду, до якого особа може подати позов)".